

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2682/BXD-KHCN
V/v. Trả lời chất vấn của đại biểu
Quốc hội Nguyễn Văn Minh
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ
Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ 10
Quốc hội khóa XIII.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Kính gửi:

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh
- Ông Nguyễn Văn Minh - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 16/PC-VPQH ngày 29/10/2015 của Văn phòng Quốc hội chuyển Phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Minh – Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau :

Câu 1. “*Bộ VH TT và DL đã có báo cáo tổng kết 1 năm, 2 năm thực hiện Luật Quảng cáo và đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 để phù hợp với thực tế hiện nay? Việc này Bộ có xem xét không và lúc nào có điều chỉnh Thông tư 19/2013/TT-BXD của Bộ?*”.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau :

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 17:2013/BXD) về Phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD được ban hành theo quy định tại Mục 2 - Điều 38 – Luật Quảng cáo năm 2013. Sau khi ban hành, Bộ Xây dựng đã nhận được một số ý kiến phản hồi từ các tổ chức, cá nhân đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của QCVN 17:2013/BXD. Hiện nay Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, chỉnh sửa và dự kiến sẽ ban hành quy chuẩn soát xét để thay thế nội dung của QCVN 17:2013/BXD trong năm 2016.

Câu 2. “*Hiện nay để thực hiện việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BXD. Xin Bộ trưởng cho ý kiến và giải thích các vấn đề sau:*”

a. Mục 2.2.2.2. điểm a quy định: *chiều cao tối đa 5 m ... không quá 2 bảng” – Quy định như vậy là không hợp lý, những bảng quảng cáo đứng áp dụng như vậy là không hợp lý. Một vị trí 2 bảng thì bảng 1 cách bảng 2 là bao nhiêu mét?*

b. Mục 2.2.2.2 điểm b. bảng quảng cáo cáo ngang “*mỗi tầng... tối đa 0,2m*”.

Xin được giải thích nghĩa “tầng” trong quy chuẩn. Nhà như thế nào được xem là có “tầng” hay “lầu” từ của miền Nam.

Đề nghị xác định và hướng dẫn cụ thể ở điểm b mục 2.2.2.2. hiện nay rất khó thực hiện theo Thông tư 19/2013/TT-BXD và theo Luật Quảng cáo năm 2012. Hiện nay rất chông chéo nội dung này với việc treo, gắn biển hiệu theo Luật Quảng cáo.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Bộ Xây dựng tiếp thu các góp ý của Đại biểu Quốc hội về nội dung quy định tại Mục 2.2.2.2 (QCVN 17:2013-BXD) và sẽ nghiên cứu các quy định về kích thước tối đa, số lượng bảng quảng cáo đặt tại các công trình\nhà ở sao cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tính khoa học, an toàn, mỹ quan cho đô thị.

Khái niệm “tầng” của công trình\nhà ở được quy định tại QCVN 03:2012/BXD về Phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị “bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm” – (Mục 1.5.11). Tầng trên mặt đất có “cao độ sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt.” – (Mục 1.5.12).


Theo quy chuẩn trên, công trình\nhà ở có thể có 1 tầng hoặc nhiều tầng. Tầng 1 là tầng đầu tiên có sàn nhà tiếp giáp ngay bên trên mặt đất hoặc tiếp giáp ngay phía trên tầng nửa hầm (tầng nửa hầm là “tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt” – Mục 1.5.14, QCVN 03:2012/BXD); Các tầng 2, 3, 4 ... là các tầng tiếp theo bên trên tầng 1.

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đại biểu Quốc hội – Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đối với Ngành Xây dựng và mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của đại biểu trong thời gian tới ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát - VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Trịnh Đình Dũng'. The signature is written over a circular official stamp of the Ministry of Construction. The stamp contains the text 'BỘ XÂY DỰNG' and 'TRƯỞNG' around the perimeter, with a central emblem. A horizontal line is drawn across the bottom of the stamp area.

Trịnh Đình Dũng